



LEGENDA MIESTNOSTÍ			1. p. p.
ROZMĚRY NA VÝKRES	ROZMĚRY NA VÝKRES	ROZMĚRY NA VÝKRES	ROZMĚRY NA VÝKRES
0.01	SCHODISKOVÁ HALA	26,70	
0.02	CHODBA	11,29	
0.03	SKLAD	97,30	
0.04	VÝTĚH	2,80	
0.05	SATNA	21,90	
0.06	SKLAD	7,38	
0.07	SKLAD	8,18	
0.08	UPRAVŮVACIA KOMORA	13,10	
0.09	WC MUŽI	7,40	
0.10	WC ŽENY	7,00	
0.11	SATNA ZAMESTNANCI	6,00	
0.12	UMÝVAREN	3,00	
0.13	WC ZAMESTNANCI	2,10	
0.14	TECHNICKÝ PRIESTOR	13,00	
0.15	CHODBA	12,58	
0.16	SKLAD	9,32	
0.17	SKLAD	10,60	
0.18	MIESTNOSŤ OPRÁVY	42,70	
0.19	MIESTNOSŤ OPRÁVY	40,00	
0.20	PLYNOMER	7,70	
0.21	KOTLOVNA	22,60	
0.22	SCHODISKO	4,80	
0.23	CHODBA	42,50	
0.24	TECHNICKÝ PRIESTOR	27,90	
0.25	SATNA ÚČINNÍKOV	20,20	
0.26	SATNA ÚČINNÍKOV	20,30	
0.27	WC ŽENY	7,80	
0.28	SKLAD	7,70	
0.29	WC MUŽI	11,20	
0.30	ELEKTROVÝROBNÁ	12,00	
0.31	UPRAVŮVACIA	4,00	

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PE+N, 400V/50Hz, TN-S
OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41)
- v normálnej prevádzke (ochrana pred dotykom živých častí-základná ochrana)
- príloha A, časť A.1 - izolovaním živých častí, časť A.2 - ochrana zábranami a krytmi
- pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí-ochrana pri poruche)
- 4111 - samostatné odpojenie napájania
4111.3.1.2 - ochranné pospojovanie

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 24V AC
OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41)
- ochrana pred nebezpečným dotykom živých a neživých častí
4114 - ochrana malým napätím SELV

POZNÁMKA:
Osadenie periferií pre technológiu plynovej kotolne vykonať podľa automatizačnej schémy kotolne
výkres č. 10.25.05

Tento výkres je originál. Rozmnožovanie bez súhlasu je trestné podľa §24, §3 ods. 1 a zákona č. 62/2003 Z. z.		Výkres	
Ing. Jozef Režný	Ing. Helena Režná	Ing. Helena Režná	Ing. Helena Režná
Kraj: Trenčiansky	Okres: Trenčín	Mesto: Trenčín	Mesto: Trenčín
Investor: Mesto Trenčín, Miestne námestie 2, Trenčín	Kultúrne stredisko Hviezda, ul. kniežaťa Pribinu 3, Trenčín		
SO101 KS Hviezda		Formát: 12x44	
E.1.12 Meranie a regulácia		Dátum: jún 2010	
Pádorys 1.PP		Mierka: 1:50	
		Číslo výkresu: 10.25.01	